



Проверка санитарных норм в учебных кабинетах
средней школы № 2 им. 50-летия Кыргызстана
26 января 2023 года

№ Каб	Освещённость в классе	Наличие раствора хлоропина	Температурный режим	Влажность	Сигнализация
Каб № 1	203	+	22 °C	27%	+
Каб № 2	1312	+	21 °C	30%	+
Каб № 3	597	+	20 °C	30%	+
Каб № 4	761	+	20 °C	29%	+
Каб № 5	796	+	20 °C	28%	+
Каб № 6	1004	+	20 °C	28%	+
Каб № 7	1190	+	20 °C	29%	+
Каб № 8	810	+	18 °C	28%	+
Каб № 9	510	+	20 °C	30%	+
Каб № 10	530	+	20 °C	29%	+
Каб № 11	715	+	20 °C	30%	+
Каб № 12	404	+	15 °C	31%	+
Каб № 13	406	+	15 °C	33%	+
Каб № 14	322	+	16 °C	30%	+
Каб № 15	346	+	15 °C	31%	+
Каб № 16	502	+	20 °C	29%	+
Каб № 17	574	+	18 °C	32%	+
Каб № 18	537	+	16 °C	30%	+
Каб № 19	196	+	20 °C	29%	+
Каб № 20	594	+	20 °C	32%	+
Каб № 21	455	+	18 °C	33%	+
Каб № 22	492	+	19 °C	28%	+
Каб № 23	186	+	11 °C	30%	+
Каб № 24	960	+	18 °C	30%	+
Каб № 25	542	+	16 °C	34%	+
Каб № 26	597	+	18 °C	33%	+
Каб № 27	513	+	19 °C	30%	+
Каб № 28	222	+	20 °C	29%	+
Каб № 29	680	+	20 °C	31%	+
Каб № 30	430	+	20 °C	28%	+
Каб № 31	810	+	18 °C	30%	+
Каб № 32	550	+	15 °C	31%	+
Каб № 33	310	+	10 °C	30%	+
Каб № 34	168	+	10 °C	32%	+

Завхоз ш № 2:

А.Р. Романова